

Sammutinhuolto Hiekkakiventie 2, Helsinki



Tuotekoodi	Sammutinhuolto
Tuotemerkki	Ei
Kysy lisää tuotteesta	Ei
Koko	Ei
Väri (vain yhden voi valita)	Ei
Pakkauskoko	Ei
Yksikkö	Ei
Myyntierä	Ei
Myyntiyksikkö	Ei
Hinnoitteluyksikkö	Ei
Paloluokka	Ei
RAL- sävy	Ei
Profiili	Ei
Teholuokka	Ei



Varastotilojemme yhteyteen on perustettu sammutinhuoltopiste, joka palvelee sinua jatkossa huoltotoimenpiteissä. Meiltä saat nyt myös jälkivalaisevat turvakilvet ja poistumisopasteet sekä tarratulosteet. Voit tuoda sammuttimesi huoltoon osoitteeseen Hiekkakiventie 2, Helsinki ja sopia nouto-aika puhelinnumerosta 050 461 4644. Sammutinhuolto on avoinna arkisin klo 8-16. Tervetuloa!

Tukes valvoo Suomessa markkinoilla olevien käsiammuttimien vaatimustenmukaisuutta. Tukes hankkii markkinoilta tuotteita, testauttaa ne ja ryhtyy toimenpiteisiin, jos sammuttimet eivät täytä vaatimuksia. Käsiammuttin pitää tarkastaa vähintään vuoden väliajoin, jos sammutin on säilytettävässä alttiina esimerkiksi kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle ja kahden vuoden väliajoin, jos käsiammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.

Liikkuvat kulkuneuvot esim. rekisteröidyt veneet, linja-autot, puimurit, traktorit jne. sekä lain määräämät ulkokohteet, esim. huoltoasemat: 1 vuoden välein. Ensimmäinen tarkastus sammuttimen valmistusajankohdasta vuoden päästä. Henkilöautoissa pidettävien sammuttimien ei tarvitse tarkastuttaa, eikä sammuttimien pito niissä ole pakollista (paitsi ralliautoissa). Lain määräämät sisäkohteet, kuten julkiset tilat; tarkastus 2 vuoden välein. Asuntoihin laki ei määrää sammutinta, joten sitä ei myöskään tarvitse tarkastuttaa tai katsastaa. Riittää kun itse tarkastaa vuoden välein, että mittari on vihreällä ja kääntää pullon ylösalaisin ja kopauttaa muutaman kerran kumivasaralla pohjaan, jotta jauheet ilmaantuvat. Pannuhuoneissa kunnan paloviranomainen voi määrätä sammuttimen pakolliseksi, jolloin tarkastus 2 vuoden välein.

Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsiammuttimen valmistusajankohdan perusteella. Säiliö on voitu valmistaa tätä aikaisemmin, mutta ratkaisevaa on säiliön ensimmäisen täytön ajankohta. Jos käsiammuttimen

Lektar - test

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

(09) 413 55 100

magento_test@koivuniemi.com

<https://lektar-dev-k8f3.koivuniemi.com/>

valmistusaika on ilmoitettu vuoden tarkkuudella, käsisammuttimen valmistusajaksi oletetaan ko. vuoden tammikuun loppu.